
	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 1 (2)	
	Produkt LipuJet Matavfallssystem P 5,5/2100 - 2100		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
		Ändringsdatum -	Bet -	
Kod	Text			
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM			
PMA	APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM			
PMA.2	Apparater med sammansatt funktion för rening och behandling av flytande medium			
	<p><i>Tanksystem för avskiljning av matavfall och fett, fristående inomhus</i></p> <p>Avser sammankopplade tankar för avskiljning av matavfall respektive avskiljning av fett.</p> <p>För användning i frostfritt utrymme.</p> <p>Möjlig inkoppling med separerade flöden eller med gemensamt flöde.</p> <p>Utförs i PEHD, tätningar i NBR-gummi.</p> <p>Monteras med gemensam undre nivå om ej annat anges.</p> <p>Invändiga ytor med blank finish.</p> <p>Förberedd för montering av påfyllningsarmatur samt fast tömningsrör.</p> <p>Plats för montering av styrschåp samt kabelrörsanslutning.</p> <p>Tanksystem, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.</p> <p>Fabrikat: ACO LipuJet Matavfallssystem P 5,5/550 - 2100 eller likvärdigt</p>			
	<p><i>Tank för matavfall</i></p> <p>Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø160 mm</p> <p>Storlek: 2450×950×1680 mm (L×D×H)</p> <p>Dimensioner avser tank exklusive in- och utloppsanslutningar.</p> <p>Lagringsvolym: 2150 L</p>			
	<p><i>Tank för fettavskiljning</i></p> <p>För rening av spillvatten från köksutrymmen.</p> <p>Utförs enligt SS-EN 1825-1.</p> <p>Dimensionerande storlek: NS5,5</p> <p>Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø160 mm</p> <p>Storlek: 1760×950×1680 mm (L×D×H)</p> <p>Dimensioner avser tank exklusive in- och utloppsanslutningar.</p> <p>Lagringsvolym slam: 725 L</p> <p>Lagringsvolym fett: 360 L</p>			

	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 2 (2)	
	Produkt LipuJet Matavfallssystem P 5,5/2100 - 2100		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
		Ändringsdatum -	Bet -	
Kod	Text			
<p><i>Nedstigningshalsar</i> För inspektion och möjlig tömning. Förberedd luftningsanslutning, 110/160 mm. Dimension: Ø450 mm</p> <p><i>Lock</i> Nedstigningshalsar utförs med lukttäta och låsbara lock (snabblås). Lock förses med text "Matavfall" respektive "Avskiljare".</p> <p><i>Tillbehör - Tömningsrör</i> För montering i tank för matavfall samt i tank för fettavskiljning. Dimension: Ø75 mm</p> <p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i> Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt samt för hög nivå i matavfallstank. Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning. Nivågivare av kapacitiv typ. Dämningsgivare av termistortyp. Fabrikat: ACO Procurat T5-2 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn, horisontellt utlopp</i> Utförs i PEHD. Horisontellt utlopp. Lukttätt och låsbart lock (snabblås). Dimension in- och utloppsanslutning: Ø160 mm Storlek: Ø550×525 mm (Ø×H) Dimensioner avser brunn exklusive in- och utloppsanslutningar. Fabrikat: ACO MIRI PROFLEX eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn, vertikalt utlopp</i> Utförs i PEHD. Vertikalt utlopp under brunn. Lukttätt och låsbart lock (snabblås). Dimension in- och utloppsanslutning: Ø160 mm Storlek: Ø550×525 mm (Ø×H) Dimensioner avser brunn exklusive in- och utloppsanslutningar. Fabrikat: ACO MIRI PROFLEX eller likvärdigt</p>				