



Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA Anläggning 17	Sida 1 (2)	
	Handläggare -	
Produkt Lipumax G-B 15/3000	Uppdragsnummer -	
	Datum -	
Status -	Ändringsdatum -	Bet -

Kod | Text

**PD BRUNNAR O D MARK**

**PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING**

**PDF AVSKILJNINGSBRUNNAR**

*Markförlagda fettavskiljare*

Tankar utförs i glasfiberarmerad polyester, röranslutningar i PEHD.

Integrerade lyftöglor.

Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø200 mm

Fettavskiljare, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.

För rening av spillvatten från köksutrymmen.

Självföranströmd med integrerat uppflytningsskydd.

Utförs enligt SS-EN 1825-1.

Dimensionerande storlek: NS20

Storlek: 2040×2040×2800 mm (L×D×H)

Dimensioner avser tank exklusive nedstigningshalsar, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor.

Lagringsvolym slam: 3000 L

Lagringsvolym fett: 1120 L

Fabrikat: ACO Lipumax G-B 15/3000 eller likvärdigt

*Nedstigningshalsar*

Utförs enligt SS-EN 476.

För inspektion och tömning.

Utförs i PEHD.

Förberedd kabelrörsanslutning: Ø50 mm

Förberedda luftningsanslutningar, 3 st, 110/160 mm.

Dimension: Ø600/800 mm


Höjd anpassas till förläggningsdjup.

*Betäckningar*

Nedstigningshalsar förses med lukttäta och låsbara betäckningar.

Betäckningar, i segjärn EN-GJS 500-7, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN 124.

Lock förses med text "Avskiljare".

	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA Anläggning 17		Sida 2 (2)	
	Produkt Lipumax G-B 15/3000		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
		Ändringsdatum -	Bet -	
Kod	Text			
	<p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i></p> <p>Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt samt hög nivå i matavfallstank.</p> <p>Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning.</p> <p>Nivågivare av kapacitiv typ.</p> <p>Fabrikat: ACO Procurat T5-1 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Tätningspaket för kabelgenomföring</i></p> <p>För tätning i genomföring av 1-3 kablar genom förskruvning och gummitätning.</p> <p>Anslutning: Ø50 mm</p> <p>Fabrikat: ACO Protight eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn</i></p> <p>Brunn samt anslutningsstosar i PEHD.</p> <p>Teleskopiskt stigarrör i polypropylen.</p> <p>Betäckning, låsbar, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN124.</p> <p>Förberedd för alternativa dimensioner för in- och utloppsanslutning:  Ø200 mm, Ø250 mm respektive Ø315 mm</p> <p>Utlopp 153 mm under inlopp (avser vattengång).</p> <p>Fabrikat: ACO Prowell PE 153-315/250/200 eller likvärdigt</p>			