



| | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|------------|
|  | Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19 | | Sida 1 (2) | |
| | Produkt Lipumax G-B 2/200 (RSK-nummer: 561 80 54) | | Handläggare - | |
| Status - | | Uppdragsnummer - | | Datum - |
| | | Ändringsdatum - | | Bet - |
| Kod | Text | | | |
| PM | APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM | | | |
| PMB | APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM | | | |
| PMB.223 | Fettavskiljare | | | |
| | <i>Markförlagda fettavskiljare</i> | | | |
| | Tankar utförs i glasfiberarmerad polyester, röranslutningar i PEHD. | | | |
| | Integrerade lyftöglor. | | | |
| | Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø110 mm | | | |
| | Fettavskiljare, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar. | | | |
| | För rening av spillvatten från köksutrymmen. | | | |
| | Självförankrande med integrerat uppflytningsskydd. | | | |
| | Utförs enligt SS-EN 1825-1. | | | |
| | Dimensionerande storlek: NS2 | | | |
| | Storlek: 1240×1240×1310 mm (L×D×H) | | | |
| | Dimensioner avser tank exklusive nedstigningshalsar, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor. | | | |
| | Lagringsvolym slam: 200 L | | | |
| | Lagringsvolym fett: 180 L | | | |
| | Fabrikat: ACO Lipumax G-B 2/200 (RSK-nummer: 561 80 54) eller likvärdigt | | | |
| | <i>Nedstigningshalsar</i> | | | |
| | Utförs enligt SS-EN 476. | | | |
| | För inspektion och tömning. | | | |
| | Utförs i PEHD. | | | |
| | Förberedd kabelrörsanslutning: Ø50 mm | | | |
| | Förberedda luftningsanslutningar, 3 st, 110/160 mm. | | | |
| | Dimension: Ø600/800 mm | | | |
| | Höjd anpassas till förläggningsdjup. | | | |
| | <i>Betäckningar</i> | | | |
| | Nedstigningshalsar förses med lukttäta och låsbara betäckningar. | | | |
| | Betäckningar, i segjärn EN-GJS 500-7, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN 124. | | | |
| | Krav enligt SS-EN 124 ska gälla. | | | |
| | Lock förses med text "Avskiljare". | | | |

| | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|------------|
|  | Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19 | | Sida 2 (2) | |
| | Produkt Lipumax G-B 2/200 (RSK-nummer: 561 80 54) | | Handläggare - | |
| Status - | | Uppdragsnummer - | | Datum - |
| | | Ändringsdatum - | | Bet - |
| Kod | Text | | | |
| | <p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i></p> <p>Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt samt hög nivå i matavfallstank.</p> <p>Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning.</p> <p>Nivågivare av kapacitiv typ.</p> <p>Fabrikat: ACO Procurat T5-1 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Tätningspaket för kabelgenomföring</i></p> <p>För tätning i genomföring av 1-3 kablar genom förskruvning och gummitätning.</p> <p>Anslutning: Ø50 mm</p> <p>Fabrikat: ACO Protight eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn</i></p> <p>Brunn samt anslutningsstosar i PEHD.</p> <p>Teleskopiskt stigarrör i polypropylen.</p> <p>Betäckning, låsbar, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN124.</p> <p>Förberedd för alternativa dimensioner för in- och utloppsanslutning: Ø110 mm, Ø160 mm respektive Ø315 mm</p> <p>Utlopp 153 mm under inlopp (avser vattengång).</p> <p>Fabrikat: ACO Prowell PE 153-315/160/110 eller likvärdigt</p> | | | |