



| | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|------------|
|  | Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA Anläggning 17 | | Sida 1 (2) | |
| | Produkt Lipumax G-B 4/800 | | Handläggare - | |
| Status - | | Uppdragsnummer - | | Datum - |
| | | Ändringsdatum - | Bet - | |
| Kod | Text | | | |
| PD | BRUNNAR O D MARK | | | |
| PDB | BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING | | | |
| PDF | AVSKILJNINGSBRUNNAR | | | |
| | <p><i>Markförlagda fettavskiljare</i></p> <p>Tankar utförs i glasfiberarmerad polyester, röranslutningar i PEHD. Integrerade lyftöglor.</p> <p>Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø160 mm</p> <p>Fettavskiljare, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.</p> <p>För rening av spillvatten från köksutrymmen.</p> <p>Självförankrande med integrerat uppflytningsskydd.</p> <p>Utförs enligt SS-EN 1825-1.</p> <p>Dimensionerande storlek: NS4</p> <p>Storlek: 1400×1400×1890 mm (L×D×H)</p> <p>Dimensioner avser tank exklusive nedstigningshalsar, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor.</p> <p>Lagringsvolym slam: 800 L</p> <p>Lagringsvolym fett: 320 L</p> <p>Fabrikat: ACO Lipumax G-B 4/800 eller likvärdigt</p> <p><i>Nedstigningshalsar</i></p> <p>Utförs enligt SS-EN 476.</p> <p>För inspektion och tömning.</p> <p>Utförs i PEHD.</p> <p>Förberedd kabelrörsanslutning: Ø50 mm</p> <p>Förberedda luftningsanslutningar, 3 st, 110/160 mm.</p> <p>Dimension: Ø600/800 mm</p> <p>Höjd anpassas till förläggningsdjup.</p> <p><i>Betäckningar</i></p> <p>Nedstigningshalsar förses med lukttäta och låsbara betäckningar.</p> <p>Betäckningar, i segjärn EN-GJS 500-7, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN 124.</p> <p>Lock förses med text "Avskiljare".</p> | | | |

| | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|------------|
|  | Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA Anläggning 17 | | Sida 2 (2) | |
| | Produkt Lipumax G-B 4/800 | | Handläggare - | |
| Status - | | Uppdragsnummer - | | Datum - |
| | | Ändringsdatum - | Bet - | |
| Kod | Text | | | |
| | <p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i></p> <p>Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt samt hög nivå i matavfallstank.</p> <p>Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning.</p> <p>Nivågivare av kapacitiv typ.</p> <p>Fabrikat: ACO Procurat T5-1 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Tätningspaket för kabelgenomföring</i></p> <p>För tätning i genomföring av 1-3 kablar genom förskruvning och gummitätning.</p> <p>Anslutning: Ø50 mm</p> <p>Fabrikat: ACO Protight eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn</i></p> <p>Brunn samt anslutningsstosar i PEHD.</p> <p>Teleskopiskt stigarrör i polypropylen.</p> <p>Betäckning, låsbar, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN124.</p> <p>Förberedd för alternativa dimensioner för in- och utloppsanslutning: Ø110 mm, Ø160 mm respektive Ø315 mm</p> <p>Utlopp 153 mm under inlopp (avser vattengång).</p> <p>Fabrikat: ACO Prowell PE 153-315/160/110 eller likvärdigt</p> | | | |