
	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA Anläggning 17	Sida 1 (2)
	Produkt Lipumax G 15/3000 H	Handläggare -
Status -		Uppdragsnummer -
		Datum -
		Ändringsdatum -
		Bet -
Kod	Text	
PD	BRUNNAR O D MARK	
PDB	BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING	
PDF	AVSKILJNINGSBRUNNAR	
	<p><i>Markförlagda fettavskiljare - Horisontell orientering</i></p> <p>För rening av spillvatten från köksutrymmen. Liggande (horisontell) cylindrisk form. Tankar utförs i glasfiberarmerad polyester, röranslutningar i PEHD. Integrerade lyftöglor. Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø200 mm Antal nedstigningshalsar med betäckningar: 2 st Fettavskiljare monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar. Utförs enligt SS-EN 1825-1. Dimensionerande storlek: NS15 Lagringsvolym slam: 3000 L Lagringsvolym fett: 833 L Storlek: 5190×1520×1620 mm (L×D×H) Dimensioner avser tank exklusive nedstigningshalsar, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor. Fabrikat: ACO Lipumax G 15/3000 H eller likvärdigt</p> <p><i>Nedstigningshalsar</i></p> <p>Utförs enligt SS-EN 476. För inspektion och tömning. Utförs i PEHD. Förberedd kabelrörsanslutning: Ø50 mm Förberedda luftningsanslutningar, 3 st, 110/160 mm. Dimension: Ø600/800 mm Höjd anpassas till förläggningsdjup.</p> <p><i>Betäckningar</i></p> <p>Nedstigningshalsar förses med lukttäta och låsbara betäckningar. Betäckningar, i segjärn EN-GJS 500-7, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN 124. Lock förses med text "Avskiljare".</p>	

	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA Anläggning 17		Sida 2 (2)	
	Produkt Lipumax G 15/3000 H		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
		Ändringsdatum -		Bet -
Kod	Text			
	<p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i></p> <p>Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt samt hög nivå i matavfallstank.</p> <p>Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning.</p> <p>Nivågivare av kapacitiv typ.</p> <p>Fabrikat: ACO Procurat T5-1 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Tätningspaket för kabelgenomföring</i></p> <p>För tätning i genomföring av 1-3 kablar genom förskruvning och gummitätning.</p> <p>Anslutning: Ø50 mm</p> <p>Fabrikat: ACO Protight eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn</i></p> <p>Brunn samt anslutningsstosar i PEHD.</p> <p>Teleskopiskt stigarrör i polypropylen.</p> <p>Betäckning, låsbar, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN124.</p> <p>Förberedd för alternativa dimensioner för in- och utloppsanslutning: Ø200 mm, Ø250 mm respektive Ø315 mm</p> <p>Utlopp 153 mm under inlopp (avser vattengång).</p> <p>Fabrikat: ACO Prowell PE 153-315/250/200 eller likvärdigt</p>			