


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik <b>Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS</b>	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projekt Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag		Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
<b>P</b>	<b>APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT</b>	
<b>PA</b>	<b>APPARATER MM MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT</b>	
<b>PAK</b>	<b>AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER</b>	
<b>PAK. 11</b>	<b>PUMPAGGREGAT</b>	
Beteckning.....		
<p>Helautomatiskt pumpaggregat för fekaliefritt avloppsvatten, <b>för montage på golv</b>, komplett med behållare, bakvattenventil och integrerad dränkbar pump med specialflottör för låg inkopplingshöjd ACO Nordic:s typ Sinkamat K</p> <p>Behållare av PE, pump och pumphjul av plast och motoraxel av rostfritt stål, specialflottör för låg inkopplingshöjd. Tryckledningsanslutning R40 (1 1/2").</p> <p>Anslutning av tilloppsledning upp till DN50.</p> <p>Luftning av behållaren via aktivt kolfilter.</p> <p>Med jordad stickpropp och 10 meter anslutningskabel med vattentät genomföring i behållaren.</p> <p>Tekniska data: 230 V/ 50Hz, 0,37 kW, 2850 r/m. Genomsläpplighet för kornstorlek max 10 mm. Vattentemperatur max 40°, kortvarigt 90°. Nyttovolym 15 liter.</p>		